

Per fotovoltaico ed eolico dispositivi anti blackout entro il 31 gennaio

Entro il 31 gennaio 2016 gli impianti fotovoltaici ed eolici di potenza superiore a 100kW devono essere adeguati alle prescrizioni del Codice di Rete con il dispositivo anti black out. In caso di mancato adeguamento il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. sospende gli incentivi nonché l'efficacia delle convenzioni di Ritiro dedicato e Scambio sul posto.

Sono interessati, come previsto dalla Delibera 421/2014/R/eel dell'Autorità per l'energia (integrata con la Delibera 79/2015/R/eel), i produttori titolari di impianti eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW, connessi alla rete di media tensione che hanno presentato la richiesta di connessione in data antecedente al 1° gennaio 2013, sono tenuti ad adeguare gli impianti per consentire il teledistacco di cui all'Allegato A72 del Codice di Rete di Terna.

Nei casi di segnalazione da parte dell'impresa distributrice di mancato adeguamento degli impianti di produzione a quanto sopra indicato, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.- GSE, sospenderà l'erogazione degli incentivi nonché l'efficacia delle convenzioni di Ritiro dedicato e Scambio sul posto.

I titolari degli impianti interessati dalla sospensione delle convenzioni e/o dell'erogazione degli incentivi riceveranno dal Gse una notifica a mezzo e-mail con i riferimenti dell'impianto e del relativo rapporto contrattuale oggetto di sospensione.

Tuttavia si precisa che la sospensione non comporta alcuna decurtazione degli incentivi spettanti, fermo restando che il ripristino dell'erogazione dei corrispettivi sospesi potrà avvenire solo a seguito di una successiva comunicazione dell'impresa distributrice competente che attesti l'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione. Per maggiori informazioni vai al sito <http://www.fattoriedelsole.org/>.